

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие  
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»  
(БелГИСС)

ул. Новаторская 2А, каб. 208, г. Минск, 220053, Республика Беларусь  
Тел.: +375 17 269 69 38, факс: +375 17 269 68 89, E-mail: info@belgiss.by



БГЦА	BY/112 1.0085
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17025

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БелГИСС**  
(ИЦ БелГИСС) аккредитован с 01.09.1995  
г. Минск, ул. Новаторская 2а, 220053, Республика Беларусь  
Тел. +375 17 269 68 19, +375 17 269 69 58  
E-mail: kms@belgiss.by, ic@belgiss.by

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

#### Безопасность

Номер протокола испытаний	24248 ЭБ
Наименование образца (-ов)	Шкаф разборный
Торговая марка	
Модель/тип/артикул образца (-ов)	ШР 0,8x0,6x0,3 с цоколем 100 мм
Количество образцов	1 (один) Серийные/заводские номера образцов —
Заявитель	ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»
Адрес заявителя	220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Михася Лынькова д. 63
Изготовитель (завод-изготовитель)	ЗАО «БЕЛИНТЕГРА», Республика Беларусь
Акт отбора, дата отбора, организация, проводившая отбор	—
Регистрационный номер и дата получения образца (ов)	№ 26365 от 06.09.2024 (ID-7875)
Период проведения испытаний	Начало – 06.09.2024 Окончание – 10.09.2024
Основание для проведения испытаний	Письмо от ЗАО «БЕЛИНТЕГРА» о проведении испытаний от 23.08.2024 № 560 (вх. № 30447 от 23.08.2024)
Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к продукции	ГОСТ 14254-2015
Обозначение ТНПА, устанавливающих методы испытаний	ГОСТ 14254-2015
Нестандартные методы испытаний	Не применялись
Проверил	Начальник лаборатории ИЦ БелГИСС  Е.Д. Берестень
Утвердил	Заместитель начальника ИЦ БелГИСС  Д.Ю. Ивашко
Дата выдачи протокола	10 . 09 2024 г.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Соответствует требованиям	ГОСТ 14254-2015 (IP 65)
Не соответствует требованиям	—
Испытания провел	Инженер  И.А. Дмитрук